

Deklaracja Zgodności



KRONA KOBLENZ spa
Via Piane, 90 - 47853 Coriano (RN)

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że następujące produkty:

K 6700 CS "ZAWIAS WPUSZCZANY CHROMOWANY MATOWY PRAWY/LEWY"

K 6700 NS "ZAWIAS WPUSZCZANY NIKLOWANY MATOWY PRAWY/LEWY"

K 6700 OR "ZAWIAS WPUSZCZANY POZŁACANY PRAWY/LEWY"

Badano na panelu drzwiowym 2100x900 mm i według szczegółowych schematów technicznych, zgodnie z normą:

EN 1191/2002 OKNA I DRZWI. ODPORNOŚĆ NA WIELOKROTNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE.

Osiągając następujące rezultaty:

3 zawiasy - ciężar skrzydła: 70 Kg Ilość cykli: 200.000
2 zawiasy - ciężar skrzydła: 50 Kg Ilość cykli: 200.000

Testy typu na wykończenie zostały przeprowadzone przez CERMET s.cons.r.l. (BO), laboratorium badawcze akredytowane przez ACCREDIA i wykonane zgodnie z normą:

EN 1670: 2007 OKUCIA BUDOWLANE. ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ. WYMAGANIA I METODY BADANIA

Osiągając następujące rezultaty:

Klasa 4 - bardzo wysoka odporność na korozję

Test pożarowy został przeprowadzony przez FIRES s.r.o., laboratorium badawcze w Batizovce, akredytowane przez SNAS. Certyfikat akredytacji nr: S-159, zgodnie z normą:

EN 1634-1:2014: BADANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I DYMOSZCZELNOŚCI ZESPOŁÓW DRZWIOWYCH, ŻALUZJOWYCH I OTWIERALNYCH OKIEN ORAZ ELEMENTÓW OKUC BUDOWLANYCH. BADANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZESPOŁÓW DRZWIOWYCH, ŻALUZJOWYCH I OTWIERALNYCH OKIEN.

Osiągając następujące rezultaty:

Przerwanie badania w 35 minut



Via Piane, 90 - 47853 Coriano (RN) - ITALY - Tel. +39 0541 657040 - Fax +39 0541 658211



P.I. MOLI D'EN XEC NAVE n P3-3/6 _ c/ Moli d' en Xec, n 49/55 C.P. 08291 Ripollet - (Barcelona) - ESPAÑA - Tel: +34 93 591 0410 - Fax: +34 93 591 0498



Saint Georges De Reneins (69830) - 635 Boulevard Napoléon Bullukian - FRANCE - Tel : +33-474090939 - Fax : +33-474090932



109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 50 - РОССИЯ - Тел/факс +7 (495) 287-16-08



KOBLENZ UTTURKAR FITTINGS PRIVATE LIMITED - FLAT No. 3, 1875, Sadashiv Peth, Shree Balaji Prasad Society, Pune - 411030, Maharashtra, INDIA, Ph: +91 020 24540000