

Produkt wycofany ze sprzedaży.

Karta produktu: **ELEKTROZACZEP ANTYWŁAMANIOWY 77 HEAVY DUTY, MONITORING, 24V DC, LEWY**

NOVET



Indeks: **DC-77-N-305-424-DINL**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Producent:              | Dorcas                               |
| Certyfikat CE:          | Tak                                  |
| Do drzwi:               | Antywłamaniowych, Z kontrolą dostępu |
| Sposób działania:       | Standardowy                          |
| Microswitch:            | Tak                                  |
| Napięcie:               | 24 V DC                              |
| Natężenie:              | 0,18 A                               |
| Opór:                   | 132 Ω                                |
| Strona otwierania:      | Lewy                                 |
| Odporność na wyłamanie: | 12 700 N                             |
| Trwałość:               | 500 000 cykli                        |
| Wysokość (mm):          | 134                                  |
| Szerokość (mm):         | 39                                   |
| Głębokość (mm):         | 23,2                                 |

Warianty produktu

| Indeks                                                                                       | Cena                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ELEKTROZACZEP ANTYWŁAMANIOWY 77 HEAVY DUTY, MONITORING, 24V DC, LEWY<br>DC-77-N-305-424-DINL | 1 440,19 zł<br>VAT 23% |

Opis produktu

Model elektrozaczepu **zasilany prądem stałym 24V DC. Dedykowany do zastosowania w drzwiach antywłamaniowych** oraz w bramach. **Pracuje w trybie standardowym** co oznacza, że **odblokowuje drzwi w momencie podania napięcia**.

Jest odpowiedni do montażu w drzwiach lewych (DIN L). Został wyposażony w zapadkę z monitoringiem (mikroprzełącznik).

Wysoka odporność na wyłamanie zapadki

Charakterystyczną cechą tego modelu jest odporność na wyłamanie zapadki siłą **12700 N**.

Dodatkowo został **wyposażony w zintegrowaną diodę przepięciową**, która chroni elementy elektroniczne elektrozaczepu przed skutkami przepięć.

Trwałość

Elektrozaczep został **przetestowany na 500 000 cykli pracy**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



## Dokumenty techniczne

|                                                                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CERTIFICADO</b><br><b>CERTIFICATE</b><br><br><b>Nº. 190027-01</b> |  <b>ITE</b><br><small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA</small> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto</b><br>Product                  | Abrepuertas eléctrico<br>Electric strike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Marca comercial</b><br>Trade Mark        | Dorcas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Modelo</b><br>Model                      | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 40, 41, 41 TOP, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 65, 66, 77, 77 AR, 77 CN, 777, 78, 80, 82, 82 P, 83, 84, 87, 88, 96, 99, 99, 99 TOP, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 305, 400, 500, Anti-tarjeta, Antivibración, C, CIL, CO, GB, H, P, PII, Soapar, SH, TR, V, Universal, Estándar |
| <b>Fabricante</b><br>Manufacturer           | Montajes Eléctricos Dorcas S.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peticionario</b><br>Tested on request of | Montajes Eléctricos Dorcas S.L., C/ Jose Serrano, 6 – 46392 Siete Aguas (España)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b><br>Description           | Abrepuertas eléctrico<br>Electric strike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Normas de referencia</b><br>Standards    | EN-61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 y EN 61000-6-3:2007/A1:2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Certificado basado en el</b><br>informe de ensayo | IE-ITE-190027-01 e IE-ITE-190027-02         |
| <b>Test certificate based on</b><br>the test report  | IE-ITE-190027-01/EN and IE-ITE-190027-02/EN |

Signatario/s autorizados:  
Authorized signatory/ies:



Firmado  
digitalmente por  
JOSE FERNANDEZ  
BARRANCO  
Fecha: 2019.05.17  
10:10:26 +02'00'

Responsable del Área de Compatibilidad Electromagnética  
Manager of Electromagnetic Compatibility Area

## Oznakowanie CE

Elektrozaczep 77 Heavy Duty posiada **oznakowanie CE** opublikowane przez producenta - hiszpańską firmę Dorcas.

## Certyfikat ITE

Dodatkowo parametry techniczne elektrozaczepu potwierdza **certyfikat zgodności z normami** EN-61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 oraz EN 61000-6-3:2007/A1:2011 przyznany przez **Instituto Tecnológico de la Energía** na podstawie raportów z badań IE-ITE-190027-01/EN oraz IE-ITE-190027-02/EN.

**Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)** to jeden z największych instytutów badawczych w Europie posiadający laboratoria w miejscowości Paterna na przedmieściach Walencji.

Ponad 20 lat doświadczenia, najwyższej jakości sprzęt badawczy oraz profesjonalna kadra specjalistów sprawia, że z

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

oferty ITE korzystają nie tylko mali i średni producenci, ale także najbardziej znane międzynarodowe koncerny i korporacje.

**Hiszpański instytut ITE** może pochwalić się współpracą z największymi i renomowanymi firmami przy ambitnych projektach z zakresu elektroniki, energetyki (w tym odnawialnych źródeł energii) oraz zrównoważonego transportu.

---