

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

**PRÜFZERTIFIKAT
TEST CERTIFICATE****Nr. 120003955.03****No. 120003955.03****Rev. 02**

Aufgrund der in der bauaufsichtlichen anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfung wird bestätigt, dass

Due to the examinations accomplished by the according with DIN EN ISO 17025 accredited testing laboratory for building hardware of the MPA NRW it is confirmed that

das Bauprodukt
the building hardware

Automatische Türdichtungen der Produktfamilien
Schall-Ex Ultra, Schall-Ex L-15, Stadi L, Glasürdichtungen
gemäß den Anlagen 1 - 4

Automatic door seals of the product families
Schall-Ex Ultra, Schall-Ex L-15, Stadi L, glass door seals
acc. Annexes 1 - 4

des Herstellers
of the manufacturer

Athmer oHG
Sophienhammer
D - 59757 Arnsberg
Germany

mit den wesentlichen Anforderungen in
Anlehnung an der
with the essential requirements according to the

DIN 4102-18:1991-03 und dem ergänzenden Beschluss des SVA
„Feuerschutzabschlüsse“ beim DIBt
DIN 4102-18 and the supplementary resolutions of SVA „fire protection closure“ at DIBt

mit
with

1.000.000 Zyklen
1.000.000 cycles

dem Prüfablauf
testing procedure

unterzogen wurde und an den Produkten keine
funktionsbeeinträchtigenden Schäden aufgetreten sind.
the products occurred no damages that affect the function


Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 120003955.03 des MPA NRW als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
This certificate is based on the test report no. 120003955.01 of the MPA NRW.

Dortmund, 16.12.2019

Im Auftrag / By Order



Tolga Tepecik (B.Eng.)



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite und 4 Anlagen.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der MPA NRW Prüfbericht Nr.120003955.03

This test certificate comprises of 1 page and 4 annexes.

This certificate is based on the test report no. 120003955.03

This document was originally written in German. In case of doubt the German version shall prevail.