

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

PRÜFZEUGNIS

TEST CERTIFICATE

Nr. 120002694.31

no. 120002694.31

(Version 01)

(version 01)

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

Due to the examinations accomplished by the according with DIN EN ISO 17025 accredited testing laboratory for building hardware of the MPA NRW it is confirmed that

das Bauprodukt
the building hardware

Automatische Bodendichtung „Athmer Rainstop M-24/20 WS“

Automatic door seal „Athmer Rainstop M-24/20 WS“

des Herstellers
Of the manufacturer

Athmer oHG
Sophienhammer
D-59757Arnsberg-Müschede

Deutschland / *Germany*

mit den wesentlichen Anforderungen in
Anlehnung an der

With the essential requirements according to the

DIN EN 1026: 2016-09 Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit -
Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 1026:2016

DIN EN 1026: 2016-09 Windows and doors - Air permeability - Test method; German version EN 1026:2016

DIN EN 1027: 2016-09 Fenster und Türen - Schlagregendichtheit -
Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 1027:2016

DIN EN 1027: 2016-09 Windows and doors - Water tightness - Test method; German version EN 1027:2016

geprüft wurde, und wie nebenstehend zu
klassifizieren ist:

It can be classified as

Klassifizierung nach DIN EN 12207:2017-03

Classification according to DIN EN 12207:2017-03

Klassifizierung nach DIN EN 12208:2000-06

Classification according to DIN EN 12208:2000-06

Luftdurchlässigkeit <i>Air permeability</i>	Schlagregendichtheit <i>Watertightness</i>
Klasse / class: 4	Klasse / class: 6A

Dortmund, 24.10.2017

Im Auftrag / *By Order*



Sebastian H. Kleff

Leiter der Prüflabors / *Head of test laboratory*



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der MPA NRW Prüfbericht Nr. 120002694-31

This test certificate comprises of 1 page.

This certificate is based on the test report no. 120002694-31.

This document was originally written in German. In case of doubt the German version shall prevail.

Notified Body Nr. 0432
Anerkannte PÜZ Stelle: NRW02

