

# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>Athmer oHG Sophienhammer 59757 Arnsberg DEUTSCHLAND</b>
<b>Produkt</b>	Barrierefreie Produkte
<b>Typ, Modell</b>	Athmer Dichtungssysteme für Türen und Tore Schall-Ex, Stadi, Comfort-Plan, Isolporte, Doppeldicht, Kältefeind, Unidicht, Stadi-M, Stadi-L
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	DIN 18040-1:2010-10 DIN 18040-2:2011-09 DIN 18040-3:2014-12 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
<b>Konformitätszeichen</b>	
<b>Registernummer</b>	P1B050
<b>Gültig bis</b>	2022-11-30
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  Weitere Angaben siehe Anhang.

# ANHANG

Seite 1 von 1

**Zertifikat**

P1B050 von 2020-05-07

**Technische Angaben**

**Beschreibung:**  
Dichtungssysteme für Türen (auch Schiebetüren) und Tore bestehend aus Programm mit automatisch absenkbaaren zugluft-, schall-, rauch- und feuerhemmenden Türdichtungen

**Material:**  
Dichtungsschienen bestehen aus Aluminium-/Edelstahlgehäuse mit entsprechenden Dichtungen mit ein- oder zweiseitiger Auslösung band- oder/und schlosseitig

**Doppeldicht:**  
Bei der Verwendung der Türdichtung "Doppeldicht" darf bei beidseitiger Auslösung die Betätigungskraft der Tür 20 N nicht überschreiten

**Prüflaboratorium/  
Überwachungsstelle**

Lautsch-Wunderlich, Dagmar  
Podbielskiallee 19  
14195 Berlin  
DEUTSCHLAND

**Prüfbericht(e)**

Gutachten von 2020-03-20

**Bemerkung(en)**

Die Dichtungssysteme erfüllen die Anforderungen  
- der DIN 18040-2 bei Profilen für Türen ab einer lichten Durchgangsbreite von 80 cm.  
- der DIN 18040-1, DIN 18040-2 R und DIN 18040-3 bei Profilen für Türen ab einer lichten Durchgangsbreite von 90 cm.

