

Nachweis

Bänder nach CUAP 04.05/12

Prüfbericht 10-000513-PB02-G02-03-de-02



Auftraggeber **Krona Koblenz SpA**
Via O. Romero, 1

47853 Coriano
Italy

Grundlagen

CUAP 04.05/12, Version August 2006

EN 1935 : 2002 Baubeschläge – Einachsige Tür- und Fensterbänder – Anforderungen und Prüfverfahren

Prüfbericht Nr. 10-000513
vom 7. Februar 2011

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Bändern nach CUAP 04.05/12, Version August 2006

Eine Kennzeichnung nach EN 1935 2002 ist nicht möglich

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Bauprodukte.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüf-dokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 15 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Beurteilung der Prüfergebnisse
- 5 Gesamtbeurteilung
Anlage 1 (3 Seiten)
Anlage 2 (2 Seiten)

Bauprodukt	mehrachsiges verdeckt liegendes Türband
Bezeichnung	Model K7120
Produktbeschreibung	3-D verstellbares Türband
Material	Zinkdruckguss Zamak 15UNI3717
Bandhöhe	200 mm
Bandstiftmaterial	Stahl
Bandstiftdurchmesser	4 mm
Öffnungswinkel	180°
Türblattgewicht	120 kg
Wartung	Gemäß der Wartungs- und Montageanleitung der Firma Krona Koblenz S.p.A -Italy
Besonderheiten	-/-

Das Bauprodukt ist gemäß CUAP 04.05/12 wie folgt zu klassifizieren:

Gebrauchs-klasse	Dauerbe-trieb	Masse der Prüftür	Feuerbe-ständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbe-ständigkeit	Schutz	Bandklasse
4	7	6	1	1	4	1	13

ift Rosenheim
16. Mai 2011

Christian Kehr

Christian Kehr, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter

A. Spreitzer

Alexander Spreitzer
Produktingenieur
Bauteile



PTe Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ptc-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL0808.99