

STAATLICH AKKREDITIERTE PRÜF- UND UBERWACHUNGSSTELLE GEMASS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-/12/02 BMWA UND OIB 140-001/98-013

ZENTRALE: A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45-49, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89

ZWEIGSTELLEN: A-1300 WIEN FLUGHAFEN, OFFICE PARK / TOP B02, TELEFON: 01/22787330 / A-5020 SALZBURG, GINZKEYPLATZ 10/1, TELEFON: 0662/624222
A-9100 VÖLKERMARKT, GRIFFNERSTRASSE 6, TELEFON: 04232/37026 / A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509-0

A-6850 DORNBIRN, STEINEBACH 13, TELEFON: 05572/394299

WWW.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR ATU 23289705

PRÜFBERICHT

Prüfbericht Nr.: 10070502

Datum: 20. Dezember 2010

Bearbeiter: Ing. J. Stockinger / hoe

DW: 851

AUFTAGGEBER:

Tischlerei Telser OHG

Handwerkerzone 191, I-39024 Mals-Burgeis

PRÜFGEGENSTAND:

Zweiflügelige verglaste Holzdrehtür innerhalb eines Holzrahmenstockes in einer massiven Tragkonstruktion geringer Rohdichte (Hochlochziegelwand), Type: „TFA-30-THU-2F“

PRÜFGRUNDLAGEN:

ÖNORM EN 1634, Teil 1
ÖNORM EN 1363, Teil 1
ÖNORM EN 14600
ÖNORM B 3850

BRANDPRÜFUNG:

21. Oktober 2010

BEFLAMMTE SEITE:

Öffnungsfläche (Bandseite)

PRÜFUNGSDAUER:

33 Minuten und 20 Sekunden

PRÜFERGEBNISSE:

Raumabschluss (E): 32 Minuten und 14 Sekunden
Wärmedämmung (I₂): 32 Minuten und 14 Sekunden

AUSFÜHRENDER:

Ing. Josef STOCKINGER

Dieser Prüfbericht enthält:

17 Textseiten und 35 Beilagen

Beilagen:

A: Fotodokumentation (8 Bilder, 4 Seiten)

B: Versuchsprotokoll (26 Seiten)

C: Konstruktionszeichnungen (6 Seiten)

Die auszugsweise Vervielfältigung des vorliegenden Prüfberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IBS zulässig