

Potwierdzenie zgodności

Wieloosiowe zawiasy do drzwi i okien
są zgodne z EAD 0001-00-0405

[logo firmy
ift ROSENHEIM]

Raport z badania

Nr 14-001957-PR01
(PB-G02-03-de-01)

Zleceniodawca: Krona Koblenz S.p.A.
Via Piane, 90
47853 Coriano (RN)
Włochy

Produkt: Wieloosiowe zawiasy do drzwi i okien
Opis: Seria Kubica K 5080

Opis części produktu mający wpływ na jego zastosowanie

Wysokość zawiasu: 160 mm;
Materiał: cynkowy odlew ciśnieniowy i żal
Kąt otwarcia: 180 °
Maksymalna waga drzwi: 80 kg
Zastosowanie: drzwi bez przylgowe / przylgowe

Konserwacja i montaż: zgodnie z instrukcją konserwacji i montażu producenta okuć.

Informacje dodatkowe: brak

Wynik badania

Klasyfikacja zgodnie z EAD 020001-00-0405

Klasa użytkowa	Stale użytkowanie	Masa badanych drzwi	Odporność na ogień	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję	ochrona	Klasa zawiasów
3	7	4	0	1	4	0	11a

Ift Rosenheim

16.06.2015

[dwa nieczytelne podpisy]

Pascal Geiger, inż. dypl.

inżynier produktu

Części składowe

Florian Luge

inżynier produktu

Części składowe



Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Vereidigte Übersetzerin und Dolmetscherin

Jolanta Żurek
mgr Jolanta Żurek TP/559/06
94-010 Łódź, Sandkammerka 15/17/11, Tel. 0-42 655 12 12

[po prawej stronie]

Podstawa badania:

EAD 020001-00-0405 :
2014-05-21

Normy kontroli:

EAD 020001-00-0405 :
2014-05-21

EN 1935 : 2002

Odpowiednia wersja narodowa (np. DIN EN)

Obraz [zdjęcie zawiasu]

Instrukcja użytkowania

Niniejszy raport służy udokumentowaniu, że produkt spełnienia wymogi normy EAD 020001-00-0405 : 2014-05-21 dotyczące zawiasów. Niniejszy raport **nie** zastępuje Certyfikatu stałości właściwości użytkowych wyrobu. Należy przestrzegać zapisów wynikających z EAD 020001-00-0405 : 2014-05-21 dotyczących oznakowania i oceny zgodności produktów budowlanych.

Okres obowiązywania

Wymienione dane i wyniki badania odnoszą się jedynie do kontrolowanych / opisanych próbek. Klasyfikacja obowiązuje tak długo, jak długo produkt pozostaje niezmieniony, i nie zostały zmienione powyższe podstawy klasyfikacji. Wynik może być wykorzystywany przez producentów na ich własną odpowiedzialność, jeśli przestrzegane będą odpowiednie ustalenia dotyczące norm produktu. Niniejsza kontrola / wynik nie ujawnia żadnych danych na temat innych cech użytkowania lub jakościowych przedłożonych konstrukcji; w szczególności nie uwzględniono wpływów pogody i starzenia.

Informacje dotyczące upublicznienia

Obowiązuje karta informacyjna ift „Reklama z dokumentacją kontrolną ift”. Strona tytułowa może posłużyć w charakterze streszczenia.

Atest zawiera łącznie 14 stron.

REPERTORIUM NR 824 / 17

Łódź, dn. 06.11.2017

Zaświadczam zgodność tłumaczenia z przedstawionym oryginałem.



Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Vereidigte Übersetzerin und Dolmetscherin

Jolanta Żurek
mgr Jolanta Żurek TP / 559 / 06
06.11.2017